



T.C
TRABZON VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1706-T

AB-1706-T

2026-1121-1

07-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.07.2026 / f 46
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.07.2026 / 09:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.07.2026 / 13:39
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1121 - 1 / 5445491082
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ARSIN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	MUTFAK SUYU - YEŞİL YALI MAH. ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ /ARSİN/ TRABZON			
Numune İzleme Noktası				
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	*Özel İstek (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Aritım Yok)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	14.07.2026 - 13:44	Özel İstek		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU			---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500 ML MİK. 500 ML KİM. S.ZİNCİR	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri				
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ			
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	14.07.2026 13:57		16.07.2026 14:41	
Raporlama Tarihi	17.07.2026			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliiform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Uygun

Form No:F108/THSL/02

Rapor Baskı Tarihi :

17.07.2026

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda a7bd8f4a-dff6-4998-9243-454230dcbcc7 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
TRABZON VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1706-T

2026-1121-1

07-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.07.2026 / f 46
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.07.2026 / 09:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.07.2026 / 13:39
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1121 - 1 / 5445491082
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911: 2000	0.1	0.5	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	7,13
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	219

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, TRABZON HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve TRABZON HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- THSL Karar Kuralı:
- Laboratuvarımızda "basit karar kuralı (paylaşılan risk)" kullanılır. Buna göre, laboratuvarıda elde edilen deney sonucunun belirtilmiş sınırlar (mevzuat değerleri) içinde olup olmadığına bağlı olarak "uygun veya uygun değildir" şeklinde değerlendirmesi yapılmaktadır. Basit karar kuralı uygulandığında, analiz sonucunda elde edilen değer rapora yazılır. Laboratuvarımızda basit karar kuralı dışında başka bir karar kuralı uygulanmamaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MÜCELLA BOZ
Biyolog

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
ÜMİT AKYÜZ
Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu
ENGİN PEHLİVAN
Dr.