



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

TRABZON VALİLİĞİ

TRABZON HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.01.2017 /
Numunenin Kuruma Geliş Tarihi/Saati	17.01.2017 / 14:19
Protokol No / Numune Barkod No	2017-49 / 1 / 2224903
CSBYS No	---

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	YEŞİLYALI MAH.9.CAD.NO:2/1 ARSİN/ARSİN/TRABZON		
Numune İzleme Noktası	---		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLERİ SEÇİMLİ	SEÇİMLİ ANALİZLER	
Numunenin Alındığı Tarih - Saat / Alınış Neden	17.01.2017 - 14:22	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	1500 CC
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---	
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.01.2017 14:34	19.01.2017 15:01	
Raporlama Tarihi	19.01.2017 15:01		

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Amonyum / Amonyak	mg/L	Spektrofotometrik	0,02	0 - 0,5	Tespit Edilemedi
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		0 - 2500	268
pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523	1 - 14	6,5 - 9,5	6.68

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100 mL	TS EN ISO 9308-1:2014	0	0
Koliform Bakteri	kob/100 mL	TS EN ISO 9308-1:2014	0	0



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C

TRABZON VALİLİĞİ

TRABZON HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.01.2017 /
Numunenin Kuruma Geliş Tarihi/Saati	17.01.2017 / 14:19
Protokol No / Numune Barkod No	2017-49 / 1 / 2224903
CSBYS No	---

Değerlendirme : Yukardaki Analiz Sonuçları Bulunmuştur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, TRABZON HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve TRABZON HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimyası Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ÜMİT AKYÜZ
Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MEMİŞ HACİAHMETOĞLU
Biyolog

